

変更契約締結結果表

工事名 築地農村環境改善センター体育館棟(本屋)屋上防水改修工事

工事場所 胎内市 築地 地内

種別 建築一式

工事の概要
(変更後) 平面ウレタン塗膜防水(X-1) 437.2㎡
立上りウレタン塗膜防水(X-2) 64.4㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

佐藤 房雄

工期等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 5,397,840 円

変更の理由 1,既設防水層の劣化状況が著しく、新設防水層の施行に悪影響を与えることから撤去数量を増工した。
2,現地調査の結果既設ドレンが再利用可能だったため、新設に係る費用を減工とした。
3,ウレタン塗膜防水について、施工実績に合わせて変更した。