

質問回答書

1. 入札予定日 : 令和6年2月28日(木)
2. 番号 : 胎内市売払公告第 127273 号
3. 件名 : 鹿ノ俣発電所余剰電力売払
4. 履行場所 : 胎内市 宮久 地内(鹿ノ俣発電所)
5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
001	現在の契約者(売却先事業者)をご教示いただけますでしょうか。	(株)パルシステム電力	
002	直近1年分の余剰電力売却量の実績 30 分値データを Excel にてご提供いただけますでしょうか。	不可とします。	
003	直近1年における定期点検時期等が分かる資料をご提供いただけますでしょうか。	令和5年度における定期点検は10月に1日ゲート設備点検整備、11月に半日電気設備精密点検を実施。	
004	過去3年間に於ける何らかのトラブルによる計画外停止が発生した回数及びそれぞれの停止期間をご教示いただけますでしょうか。	落雷等の影響で送電線異常等が5回/年、180分/年程度停止。	

番号	質問事項	回答	備考
005	入札書に記載する日付は入札日でしょうか、入札書記入日でしょうか。	入札日を記載してください。	
006	開札結果は参加者全員(落札者以外)の入札金額についても公表されますでしょうか。	公表します。	
007	開札結果は入札を辞退した場合でも公表いただけますでしょうか。	市ホームページ及び市の設計書閲覧所にて公表します。	
008	発電側課金が2024年度より実施されることが確定した場合、発電者負担分は本件の契約金額とは別で発注者様にご負担いただくことよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 (発電側課金が確定した場合は、発注者側の支払方法等について別途協議いたします)	
009	非化石価値は全量受注者に帰属するという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	

番号	質問事項	回答	備考
010	入札参加資格の電力買取り実績については、民間企業からの買取りも含まれるのでしょうか。	含みます。	
011	入札時に同封する内訳書は、任意様式で入札価格に売払予定数量を乗じた総額が分かるもので良いでしょうか。	よろしいです。	
012	令和4年度と令和5年度の30分単位の発電計画(売電計画)を作成していましたら、発電計画を開示いただくことは可能ですか。	不可とします。	
013	落札後、30分単位発電計画(売電計画)を作成いただくことは可能ですか。(年間/月間/週間)また発電を停止、再開するときにご連絡いただくことは可能ですか。	協議いたします。	
014	仕様書別添資料1※「令和6年度発電機設備点検整備のため9月から11月の3か月間停止予定あり」と記載されていますが、具体的には発電停止期間は合計何日間を予定していますか。	90日程度予定しています。	