

# 質問回答書

1. 入札予定日 : 令和4年6月2日(木)
2. 番号 : 入札公告第 026093 号
3. 件名 : 市道日東道側道2号線舗装新設工事
4. 施工場所 : 胎内市 宮瀬 地内
5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	防止柵工/防護柵(横断・転落防止柵)設置工の防護柵(P種)は、標準型のガードパイプ(転落防止柵)土中用、P1-1.1-3.0E-f(景観型)(単価T4144)と考えれば宜しいでしょうか。違う場合は規格名を御教示願います。	歩道用横断防止柵(門型)厚3.2mm×外径60.5mmスパン3000mmを採用しています。	
2	小型標識工/標識板設置の道路標識板は、規制標識板329~▽800封入プリズム・封入レンズ型1.0倍と考えれば宜しいでしょうか。違う場合は規格名を御教示願います。	お見込みのとおりです。	