

質 問 回 答 書

1. 入 札 予 定 日 ： 令和7年7月 17 日 (木)

2. 番 号 ： 入札公告第 054129 号

3. 件 名 ： 胎内市立中条小学校校舎建設工事に伴う外構工事(第Ⅲ期)

4. 施 工 場 所 ： 胎内市 大川町 地内

5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	工事関係者の詰所、仮設トイレ、駐車スペースは学校構内を無償で使用できると考えてよろしいでしょうか。	学校構内に使用可能なスペースはありません。	
2	内訳明細書8頁 マンホールトイレシステム工事の埋戻土は掘削土の転用土と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。	
3	掘削残土は場外搬出自由処分と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。	
4	内訳明細書6頁8頁の路盤工 RC-40・M-40 は外構Ⅱ期工事のアスファルト舗装の路盤工の一部を施工すると考えてよろしいでしょうか。 表層工は外構Ⅱ期工事の範囲ということでよろしいでしょうか。	よろしい。	

5	G-01 配置図では、トイレの位置が駐車場区画ラインに合わせ@2500 となっておりますが、G-02 マンホールトイレ詳細図では@2000 となっています。どちらが正と考えればよろしいでしょうか。	G-01 配置図、駐車場区画ラインに合わせ@2500 として下さい。	
---	--	------------------------------------	--