

変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その9)工事	
工 事 場 所	胎内市 八幡 地内ほか	
種 別	電気工事	
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設 5箇所 ポンプ制御盤更新(3面) 伝送装置更新(4台) 水位計更新(3台) 中継ポンプ 更新(4台)	
契約の相手方	新潟県胎内市西条652番地6 株式会社 佐藤電機	
工 期 等		
(1)工事期間 (変更後)	変更なし	
(2)着手期限	変更なし	
(3)完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	32,382,900	円
変更の理由	○機械設備 着脱式水中汚水ポンプの更新を追加、並びに型式の変更。 ○電気設備 更新する制御盤の仕様変更並びに設置方法変更に伴う資材の増減や配 管配線等の劣化等による更新。 上記理由により、請負金額を増額変更とした。	