

質 問 回 答 書

1. 入 札 予 定 日 ： 令和7年 10 月 16 日(木)

2. 番 号 ： 入札公告第 099197 号

3. 件 名 ： 特産物加工施設(そば処みゆき庵)水車新設工事

4. 施 工 場 所 ： 胎内市 夏井 地内

5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	ベアリングの仕様・軸のサイズを教えてください。	ベアリングは、ピローブロック、軸はφ65 程度を想定しています。	
2	整地費用 路盤敷均しと項目にありますが、仕上げは何になりますでしょうか。	掘削時に発生する砂利を敷均し仕上げとして想定しています。	