

令和7年度 水道水のPFOS及びPFOA検査結果について

胎内市では、水道水の水源について、PFOS及びPFOA検査を行っております。

* 水道事業等における PFOS 及び PFOAの目標値(暫定)

PFOS 及び PFOA の合計 50ng/L(ナノグラムパーリットル)

検査機関 : (一財)下越総合健康開発センター

■令和7年10月の検査結果

採水年月日	採水場所	検査結果(mg/L)
令和7年10月 7日	上水道 長政用水路 取水口(原水)	0.000005未満 (5ng/L未満)
令和7年10月 7日	上水道 並楢浄水場 井戸(原水)	0.000005未満 (5ng/L未満)
令和7年10月 7日	第一簡易水道 鼓岡 井戸(原水)	0.000005未満 (5ng/L未満)
令和7年10月 7日	第二簡易水道 鼓岡 井戸(原水)	0.000005未満 (5ng/L未満)