

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場照明施設整備工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 電気

工事の概要  
(変更後) 分電盤 1面  
照明柱 6基  
照明器具 6基

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社  
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 分電盤の構成について再検討した結果、漏電が発生した場合、広場全体の照明が停電しないよう、各負荷ごとに漏電遮断器を設置した。  
既設の照明柱基礎2基にケーブルを通す穴がなかったため、コア抜きを増工とした。  
当初、シェルター照明及び駐輪場照明の配線も含んでいたが、関連工事と調整した結果、本工事ではロータリー照明のみの配線としたため、地中管内配線を減工とした。