

変更契約締結結果表

工 事 名	ほっとHOT・中条空調設備等改修工事	
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内	
種 別	管工事	
工事の概要 (変更後)	入替台数:電源自立型室外機2台、発電機搭載室外機6台、室内機63台 既存GHP空調機を電源自立型及び発電機搭載型GHP空調機に更新をする。 GHPにて発電した電力を、特定負荷に供給し災害時に運用できるよう電気設備の改修をする。	
契約の相手方	新潟県胎内市高畑797番地1 新菖・佐藤さく井特定共同企業体	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	88,111,100	円
変更の理由	配管工事において、既設冷媒管フレアの再利用不可による冷媒管切断に伴う接続を追加した。既設冷媒管を再利用するにあたり、規定の配管サイズに適合しない箇所があることが分かり、冷凍機油の補充や配管の部分改修が必要となったため追加した。電気工事において、災害時コンセント使用の際に、電力の使い過ぎによりブレーカーが落ちる事が想定されるため、現在の使用量を把握できるようデジタル式電流計を追加した。	